

Акт №

167

## ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Дата оформления: 30 11 2020

**Потребитель**

Наименование: ООО УК «ЖилСтройСтандарт»

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_

**Объект**

Наименование: многоквартирный дом

Адрес: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 3-А

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

*Ведущий инженер теплоинспекции ВФ АО "Энергосбыт Плюс" - Онищенко Д.А.*

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

*Мастер участка ООО УК «ЖилСтройСтандарт» Мжельский Игорь Анатольевич*

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета:

*Технический директор ООО ИК "БРЭЙН" Григорьев Э.Е.*

(должность, ФИО)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.Узел учета смонтирован В соответствии с проектом № 120-11/Л20-УУТЭ от 2020г.Узел учета Соответствует техническим условиям № 3950-УУТЭ от 03.12.2020Наличие устройства передачи данных Да**Тепловые нагрузки узла учета****В отопительный период:**Отопление 0 Гкал/ч;ГВС 0,047175 Гкал/ч;Вентиляция 0 Гкал/ч;**В межотопительный период:**ГВС - Гкал/ч;**Характеристика системы теплоснабжения и ГВС**

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета **СООТВЕТСТВУЕТ** пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета вводится в эксплуатацию для расчетов за потребляемую тепловую энергию, теплоноситель с 30.11.2020 по 29.11.2021 в следующем составе оборудования и пломбируется:

Проверено оборудование и установлены пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показание на момент допуска	ед.из м.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО				
									№	Место установки	Дата установки		
Теплосчетчик	"Пульсар"	УД, Tmax=150°C, 2имп. входа с 2 расходомерами, 2 датчика температуры, 2 датчика давления, интерфейс RS485, устройство для снятия показаний с антенной и блоком питания, коммут.коробка, комплект проводов	4015338	Расходомер 1	5,5	Q, Гкал	02.12.2020	01.12.2020	ТИ оао ВКС	ТВ1	30.11.2020		
				Ду50	186	М, т							
				Qp=35,0м³/ч	189	V, м3							
				q1=0,35м³/ч	0,68	G, м3/ч							
			4015337	Расходомер 2	91	М, т			02.12.2020	01.12.2020	ТИ оао ВКС	ТВ2	30.11.2020
				Ду32	92	V, м3							
				Qp=6,0м³/ч q1=0,06м3/ч	0,68	G, м3/ч							
			4015338	Тпод	59	°C			02.12.2020	01.12.2020	ТИ оао ВКС	ТП1	30.11.2020
			4015338	Тобр	52	°C							
			3972406	датчик давления P1	0,36	МПа			02.12.2020	01.12.2020	ТИ оао ВКС	ДИД1	30.11.2020
			3971383	датчик давления P2	0,33	МПа							
												Клеммная коробка	ТИ оао ВКС

ТВ\*-тепловычислитель; ППР\*-первичный преобразователь расходомера; ТП\*-термопреобразователь; ДИД\*-датчик избыточного давления; Траб\*- время работы;




Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	$№05 - Q = M1(h1-h2) + (M1-M2)(h2-hx)$
В межотопительный период	$№05 - Q = M1(h1-h2) + (M1-M2)(h2-hx)$

Примечание:

№	№ договора	Потребитель	Адрес
1		все помещения, расположенные в мкд	г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 3-А
2			
3			

Подписи:

ФИО	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Онищенко Дмитрий Александрович	ведущий инженер	ВФ АО "Энергосбыт Плюс"		30.11.2020
Мжельский Игорь Анатольевич	Мастер участка	ООО УК «ЖилСтройСтандарт»		30.11.2020
Григорьев Э.Е.	Технический директор	ООО ИК "БРЭЙН"		30.11.2020