

Акт № 46
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Дата оформления: 16 10 2020

Потребитель

Наименование: ООО УК "Жилищник-Центр"

Адрес: _____

Договор: _____

Объект

Наименование: многоквартирный дом

Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 19

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

Ведущий инженер теплоинспекции ВФ АО "Энергосбыт Плюс" - Онищенко Дмитрий Александрович
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

мастер ООО УК "Жилищник-Центр" Ревягин Д.А.

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета:

Прораб ООО "Энергосервисный Центр" Ковин С.П.

(должность, ФИО)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.

Узел учета смонтирован В соответствии с проектом № 127-07/Л20-УУТЭ от 2020г.

Узел учета Соответствует техническим условиям № 3666-УУТЭ от 28.04.2020

Наличие устройства передачи данных Да

Тепловые нагрузки узла учета

В отопительный период:

Отопление 0,116 Гкал/ч;

ГВС 0 Гкал/ч;

Вентиляция 0 Гкал/ч;

В межотопительный период:

ГВС - Гкал/ч;

Характеристика системы теплоснабжения и ГВС

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета **СООТВЕТСТВУЕТ** пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета вводится в эксплуатацию для расчетов за потребляемую тепловую энергию, теплоноситель с 16.10.2020 по 15.10.2021 в следующем составе оборудования и пломбируется:

Проверено оборудование и установлены пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показание на момент допуска	ед.из м.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО		
									№	Место установки	Дата установки
Теплосчетчик	"Пульсар"	УД, Tmax=150°C, 2имп. входа с 2 расходомерами, 2 датчика температуры, 2 датчика давления, интерфейс RS485, устройство для снятия показаний с антенной и блоком питания; комплект проводов	2815360	Расходомер 1	20,5	Q, Гкал	08.05.2020	07.06.2026	ти оао вкс	ТВ1	21.08.2020
				Ду32	1185	М, т					
				q _p =6,0м ³ /ч	1206	V, м3					
				q ₁ =0,06м ³ /ч	1,9	G, м3/ч					
			2815361	Расходомер 2	974	М, т			ти оао вкс	ТВ2	21.08.2020
				Ду32	984	V, м3					
				q _p =6,0м ³ /ч q ₁ =0,06м ³ /ч	1,9	G, м3/ч					
			2815360	Tпод	64	°C			ти оао вкс	ТП1	21.08.2020
			2815360	Tобр	43	°C			ти оао вкс	ТП2	21.08.2020
			3486316	датчик давления P1	0,7	МПа			ти оао вкс	ДИД1	21.08.2020
3486315	датчик давления P2	0,3	МПа	ти оао вкс	ДИД2	21.08.2020					
Клеммная коробка									ти оао вкс	лиц. Панель	21.08.2020

ТВ*-тепловычислитель; ППР*-первичный преобразователь расходомера; ТП*-термопреобразователь; ДИД*-датчик избыточного давления; Траб*- время работы;




Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)
В межотопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)

Примечание:

№	№ договора	Потребитель	Адрес
1		мкд, все помещения	г. Владимир, ул. Луначарского, д. 19
2			
3			

Подписи:

ФИО	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Онищенко Дмитрий Александрович	ведущий инженер	ВФ АО "Энергосбыт Плюс"		16.10.2020
Ревягин Д.А.	мастер	ООО УК "Жилищник-Центр"		16.10.2020
Ковин С.П.	прораб	ООО "Энергосервисный Центр"		16.10.2020