

Акт №

87

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Дата оформления: 31 10 2020**Потребитель**Наименование: ООО ЖРП "Заклязьменский"

Адрес: _____

Договор: _____

ОбъектНаименование: многоквартирный домАдрес: г. Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Зеленая, д.16

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

Ведущий инженер ВФ АО "Энергосбыт Плюс" - Сахаров Владимир Алексеевич

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

Мастер ООО ЖРП "Заклязьменский" Петрова Татьяна Алексеевна

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета:

Директор ООО "Сфераплюс" Фатхудинов Артем Шамильевич

(должность, ФИО)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность
необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.Узел учета смонтирован В соответствии с проектом № 207-09/Л20-УУТЭ от 2020г.Узел учета Соответствует техническим условиям № 3640-УУТЭ от 28.04.2020Наличие устройства передачи данных Да**Тепловые нагрузки узла учета****В отопительный период:**Отопление 0,0766 Гкал/ч;ГВС 0 Гкал/ч;Вентиляция 0 Гкал/ч;**В межотопительный период:**ГВС - Гкал/ч;**Характеристика системы теплоснабжения и ГВС**

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных
правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета **СООТВЕТСТВУЕТ** пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПП РФ от
18.11.2013 №1034)

Узел учета вводится в эксплуатацию для расчетов за потребляемую тепловую энергию,
теплоноситель с 31.10.2020 по 29.10.2021 в следующем составе оборудования
и пломбируется:

Проверено оборудование и установлены пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показания на момент допуска	ед.из м.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО			
									№	Место установки	Дата установки	
Теплосчетчик	"Пульсар"	УД, Tmax=150°C, 2имп. входа с 2 расходомерами, 2 датчика температуры, 2 датчика давления, интерфейс RS485, устройство для снятия показаний с антенной и блоком питания, коммут.коробка, комплект проводов	2816404	Расходомер 1	4,129	Q, Гкал	26.05.2020	25.05.2026	ТИ оао вкс	ТВ1	31.10.2020	
				Ду40	7900	М, т						
				Qp=10,0м³/ч	7959	V, м3						
				qi=0,1м³/ч	5	G, м3/ч						
			2816405	Расходомер 2	0	М, т			ТИ оао вкс	ТВ2	31.10.2020	
				Ду40	0	V, м3						
				Qp=10,0м³/ч qi=0,1м3/ч	5	G, м3/ч						
			2816404	Тпод	47	°C			ТИ оао вкс	ТП1	31.10.2020	
			2816405	Тобр	42	°C			ТИ оао вкс	ТП2	31.10.2020	
			2487754	датчик давления P1	1,5	МПа			ТИ оао вкс	ДИД1	31.10.2020	
3487787	датчик давления P2	1,5	МПа	ТИ оао вкс	ДИД2	31.10.2020						
									Клеммная коробка	ТИ оао вкс	лиц. Панель	31.10.2020

ТВ*-тепловычислитель; ППР*-первичный преобразователь расходомера; ТП*-термопреобразователь; ДИД*-датчик избыточного давления; Траб*- время работы;




Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)
В межотопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)

Примечание:

№	№ договора	Потребитель	Адрес
1		мкд, все помещения	г. Владимир, ул. Зеленая, д. 16
2			
3			

Подписи:

ФИО	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Сахаров В.А.	ведущий инженер	ВФ АО "Энергосбыт Плюс"		31.10.2020
Петрова Т.А. 60-22-12	мастер	ООО ЖРП "Заклязьменский"		31.10.2020
Фатхутдинов А.Ш.	Директор	ООО "Сфераплюс"		31.10.2020