

Акт № 100  
**ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Дата оформления: 30 10 2020

**Потребитель**

Наименование: ООО ЖРП "Заклязьменский"

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_

**Объект**

Наименование: многоквартирный дом

Адрес: г. Владимир, мкр. Заклязьменский, ул. Зеленая, 8

Комиссией в составе:

Представитель теплоснабжающей организации:

Ведущий инженер теплоинспекции ВФ АО "Энергосбыт Плюс" - Поляков Евгений Сергеевич

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

Представитель потребителя:

Мастер ООО ЖРП "Заклязьменский"

(указать должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

Представитель организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию узла учета:

Директор ООО "СфераПлюс" Фатхутдинов А.Ш.

(должность, ФИО)

Произведен первичный технический осмотр УУТЭ, проверена комплектность необходимой технической документации, действующие сроки поверки, в результате чего установлено:

Представленная техническая документация Соответствует требованиям п. 64 ПКУ.

Узел учета смонтирован В соответствии с проектом № 204-09/Л20-УУТЭ от 2020г.

Узел учета Соответствует техническим условиям № 3644-УУТЭ от 28.04.2020

Наличие устройства передачи данных Да

**Тепловые нагрузки узла учета**

**В отопительный период:**

Отопление 0,0782 Гкал/ч;

ГВС 0 Гкал/ч;

Вентиляция 0 Гкал/ч;

**В межотопительный период:**

ГВС - Гкал/ч;

**Характеристика системы теплоснабжения и ГВС**

На основании произведенной проверки соответствия узла учета тепловой энергии потребителя требованиям нормативных правовых актов и проектной документации установлено:

Узел учета **СООТВЕТСТВУЕТ** пунктам 62-67 правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (ПП РФ от 18.11.2013 №1034)

Узел учета вводится в эксплуатацию для расчетов за потребляемую тепловую энергию, теплоноситель с 30.10.2020 по 29.10.2021 в следующем составе оборудования и пломбируется:

Проверено оборудование и установлены пломбы:

Тип прибора	Модель прибора	Модификация	Заводской номер	Параметр	Показание на момент допуска	ед.из м.	Дата поверки	Дата следующей поверки	Пломба РСО							
									№	Место установки	Дата установки					
Теплосчетчик	"Пульсар"	УД, Tmax=150°C, Зимп. входа с 2 расходомерами, 2 датчика температуры, 2 датчика давления, интерфейс RS485, устройство для снятия показаний с антенной и блоком питания, коммут.коробка, комплект проводов	1969236	Расходомер 1	0	Q, Гкал	17.08.2020	16.08.2026	ТИ оао ВКС	ТВ1	30.10.2020					
				Ду50	0	М, т										
				q <sub>p</sub> =35,0м <sup>3</sup> /ч	0	V, м3										
				q <sub>1</sub> =0,35м <sup>3</sup> /ч	3,6	G, м3/ч										
			1969237	Тпод	48	°C			ТИ оао ВКС	ТП1	30.10.2020					
				Тобр	41	°C						ТИ оао ВКС	ТП2	30.10.2020		
				датчик давления P1	0,36	МПа									ТИ оао ВКС	ДИД1
			3490657	датчик давления P2	0,36	МПа			ТИ оао ВКС	ДИД2	30.10.2020					
			Клеммная коробка									ТИ оао ВКС	лиц. Панель	30.10.2020		

ТВ\*-тепловычислитель; ППР\*-первичный преобразователь расходомера; ТП\*-термопреобразователь; ДИД\*-датчик избыточного давления; Траб\*- время работы;




Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В отопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)
В межотопительный период	№05 - Q=M1(h1-h2)

Примечание:

№	№ договора	Потребитель	Адрес
1		мкд, все помещения	г. Владимир, ул. Зеленая, 8
2			
3			

Подписи:

ФИО	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Поляков Евгений Сергеевич	ведущий инженер	ВФ АО "Энергосбыт Плюс"		30.10.2020
Петрова Т.А. 60-22-12	мастер	ООО ЖРП "Заклязьменский"		30.10.2020
Фатхутдинов А.Ш.	Директор	ООО "СфераПлюс"		30.10.2020